



N nn	Диаметр бурения, мм	Диаметр обсадной трубы, мм	Глубина установки труб, м
1	φ795	φ720 ГОСТ10704-76	10,0
2	φ695	φ630 ГОСТ10704-76	35,0
3	φ595	φ530 ГОСТ10704-76	65,0
4	φ495	φ426	105,5 *

\* Обсадная труба φ426 извлекается после установки фильтровой колонны

Инв. № подл. Подпись и дата  
Взам. инв. №

					020-020-НВК				
					Проект систем водоснабжения для с.Милотичи				
Изм.	Кол.уч.	Лист	Подп.	Подпись	Дата	Скважина N3	Стадия	Лист	Листов
							Р	2	2
Исполнит.	Плешкин					Разрез 1-1. Разрез 2-2. План на отм.0.000.	ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ"		
Проверил.	Бондаренко								
Н.контр.									