



**Калуга  
облводоканал**

ИНН 4027001552  
Р/счет 40602810100000000052  
ООО банк «Элита» г.Калуга  
к/с 30101810500000000762  
БИК 042908762

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
Калужской области  
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»

248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80  
тел.: +7 (4842) 57-01-40  
факс: +7 (4842) 73-03-86  
e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru

Участнику закупки

Исх.№ 3612-13 от 16.12.2013г

На исх.№ 151 от 13.12.2013г

На Ваш запрос разъясняем:

№ п/п	Раздел закупочной документации	Ссылка на пункт закупочной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений закупочной документации	Разъяснение положений закупочной документации
1.	Техническое задание	п. 2 Перечень и объем закупаемых товаров	В ТЗ указан контроллер CU 362 Dedicated Controls, возможен ли аналог, в частности ПЛК Siemens 1214 CPU, превосходящий функциональным набором заявленный ПЛК?	Замена контроллера не допускается. Вся необходимая информация по характеристикам находится в техническом задании закупочной документации.
2.	Техническое задание	п. 2. Управление	В ТЗ заявлено: «...ведущий (дежурный) насос работает от частотного регулятора, резервный насос запускается в «каскадном» режиме от плавного пуска...». Мы предлагаем заменить плавный пуск на еще один частотный преобразователь (VACON	Установка второго ПЧ допускается.  Вся необходимая информация по характеристикам находится в техническом задании закупочной документации.

			NXS03005A(Финляндия)). Данный подход позволит обеспечить не только ЗИП ЧРП, но и возможность управления обоими насосами от одного ЧРП в случае ремонтных работ на втором	
--	--	--	--	--

Первый заместитель генерального директора –  
главный инженер



В.И. Бондаренко

Заместитель генерального директора  
по информационной политике  
и внешним связям



А.В. Токарев