



N nn	Диаметр бурения, мм	Диаметр обсадной трубы, мм	Глубина установки труб, м
1	φ595	φ530x10,0	18,0
2	φ495	φ426x10,0-11,0	62,0
3	φ445	φ377x12,0	109,0
4	φ295	φ273x10,0*	135,0

φ273x10,0* – диаметр фильтровой колонны

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

020-020-НВК										
Проект системы водоснабжения с.Милотичи, Барятинский район, Калужская область										
Изм.	Кол.уч.	Лист	Подп.	Подпись						
Скважина N3				<table border="1"> <tr> <td>Стадия</td> <td>Лист</td> <td>Листов</td> </tr> <tr> <td>Р</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </table>	Стадия	Лист	Листов	Р	2	2
Стадия	Лист	Листов								
Р	2	2								
Исполнит.	Плешкин		Разрез 1-1. Разрез 2-2. План на отм.0.000.							
Проверил.	Бондаренко									
Н.контр.										
ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ"										