



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

Пролетарская ул., д.36, г. Киров, Калужская обл., 249440

Тел: (48456)5-22-11, Факс: (48456) 5-11-80

e-mail: akirov@adm.kaluga.ru

<https://kirovskaya-r40.gosweb.gosuslugi.ru>

от 12.08.2026 № 1095-ак
на №660-26/С от 04.08.2026

**Руководителю
производственно-
технологического
департамента ГП КО
«Калугаоблводоканал»
Е.А. Гавриловой**

**Об утверждении нормативов
состава сточных вод**

Направляю Вам Постановление Кировского муниципального округа Калужской области от 11.08.2026 №1312 «Об утверждении нормативов состава сточных вод, поступающих от абонентов в централизованную систему водоотведения г. Кирова».

Приложение на 2 л. в 1 экз.

**Заместитель Главы Администрации
по муниципальному хозяйству**


В.С. Клещевников

Исполнитель: Пономарева Н.А.,
8 (48 456) 5-62-72

Вх.660-26/с от 12.08.26



АДМИНИСТРАЦИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2026

№ 1312

**Об утверждении нормативов состава
сточных вод, поступающих от
абонентов в централизованную
систему водоотведения г. Кирова**

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и на основании обращения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» от 04.08.2026 №660-26/С, Администрация Кировского муниципального округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, поступающих от абонентов в централизованную систему водоотведения г. Кирова (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по муниципальному хозяйству Клещевникова В.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Кировского муниципального округа Калужской области.

Глава Кировского муниципального
округа Калужской области



И.Н. Феденков

Приложение к постановлению
Администрации Кировского муниципального округа
от 11.08.2016 № 1312

Нормативы состава сточных вод, поступающих
от абонентов в централизованную систему
водоотведения г. Кирова

№ п/п	Наименование нормируемого вещества (показателя)	Значение норматива состава сточных вод, мг/дм ³
1	Водородный показатель (pH)	6,5-8,5
2	Взвешенные вещества	300
3	Аммоний-ион	25
4	БПК полное	399
5	БПК ₅	300
6	ХПК	500
7	Фосфат-ион	37
8	Фосфор фосфатов	12
9	Сульфат-ион	93
10	Хлорид-ион	402
11	Железо общее	0,15
12	Нефтепродукты	0,11
13	АПАВ	0,08

Примечание: Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе