



КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
(исполнительно – распорядительный орган)  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 04 " сентября 2022 г.

г. Кондрово

№ 1379

**Об утверждении нормативов  
состава сточных вод, поступающих  
в систему канализации  
д. Жилетово, Дзержинского района**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства российской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральном Законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, поступающих в систему канализации д. Жилетово, Дзержинского района (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района А.А. Гусарова.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации  
Дзержинского района



  
Е.О. Вирков

**Нормативы состава сточных вод,  
поступающих в систему канализации д. Жилетово, Дзержинского района**

№ п/п	Наименование нормируемого вещества	Значение норматива состава, мг/дм <sup>3</sup>
1	Водородный показатель, рН	6,5-8,5
2	Взвешенные вещества	300
3	Сухой остаток	1000
4	Аммоний-ион	25
5	БПК пол.	399
6	БПК5	300
7	ХПК	500
8	Фосфат-ион	37,0
9	Фосфор фосфатов	12
10	Сульфат-ион	102
11	Хлорид-ион	300
12	Фторид-ион	0,51
13	Железо общее	0,31
14	Нефтепродукты	1,50
15	АПАВ	1,12

Примечание: Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе.