

Основные положения производства работ

Производство работ и технадзор за строительством следует осуществлять согласно требованиям СНиП 3.05.04–85, СП 40–102–2000, СК 2416–06. Скрытые работы перед выполнением последующих работ подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме приложения 6 СНиП 3.01.01–85.

До начала производства работ по прокладке сетей необходимо выяснить истинное положение существующих пересекаемых коммуникаций и земляные работы в таких местах вести вручную в присутствии представителей соответствующих организаций.

Перечень видов работ, обследование и испытание которых оформляется актами освидетельствования скрытых работ

Основные строительные–монтажные работы

- разбивка сетей водопровода;
- рытье траншей под трубопроводы;
- подготовка основания под трубопроводы;
- устройство упоров;
- проверка величины зазоров и выполнение уплотнений стыковых соединений;
- проверка перед монтажом сборных железобетонных конструкций колодцев, футляров, труб, арматуры;
- устройство колодцев и камер;
- герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и камер;
- засыпка трубопроводов с уплотнением грунта пазух траншеи;
- первичное и окончательное гидравлическое испытание водопроводных линий;
- промывка и дезинфекция трубопроводов хозяйственно–питьевого водоснабжения.

Инв. №подл	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист N док	Подп.	Дата	22П–13–НВ		