Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы (кг)	Примечание
	Участок I. Основной коллектор бытовой канализации от							
	колодца-гасителя КГ-1 до кол. 37.							
	Трубопровод из полипропиленовых гофрированных двухслойных раструбных							
	труб "ПРАГМА" ПП ВО 458/400х6 8 Б	ТУ 2248-001-76167990-2005		ООО"РосПайп" г.Москва т.(916)814-29-97www.pipelife.ru	м	6.0	8.97	
	Трубопровод из полипропиленовых гофрированных двухслойных раструбных							
	труб "ПРАГМА" ПП ВО 569/500х6 8 Б	ТУ 2248-001-76167990-2005		ООО"РосПайп" г.Москва т.(916)814-29-97www.pipelife.ru	м	1069.0	14.32	
	Трубопровод из полипропиленовых гофрированных двухслойных раструбных							
	труб "ПРАГМА" ПП ВО 688/600х6 8 Б	ТУ 2248-001-76167990-2005		ООО"РосПайп" г.Москва т.(916)814-29-97www.pipelife.ru	м	669.0	20.73	
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб							
	ПЭ 100, SDR 17 - 560х33.2 "Техническая"	ГОСТ 18599-2001			м	198.0	56.1	
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб							
	ПЭ 100, SDR 17 - 630х37.4 "Техническая"	ГОСТ 18599-2001			м	48.0	71.2	
	Футляр из напорных полиэтиленовых труб							
	ПЭ 100, SDR 17 - 800х47.4 "Техническая"	ГОСТ 18599-2001			м	88.0	114.5	
	Футляр из напорных полиэтиленовых труб							
	ПЭ 100, SDR 17 - 900х53.3 "Техническая"	ГОСТ 18599-2001			м	21.0	144.7	

Взам.инв.N | Подпись и дата | Инв. Nподл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата			
ГИП		Анисимов			11.10	48П-08-08-НК.0		
Гл. спец.		Фомичев			11.10	Новая жилищная застройка в районе д.Верховая, д.Квань.		
Проверил		Савкина			11.10	Магистральные сети канализации 10, 13 и 16 кварталов.	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 9
Разраб.		Проскурякова			11.10	Спецификация оборудования, материалов и изделий	ЗАО "Алгоритм"	

формат А3