



N nn	Диаметр бурения, мм	Диаметр обсадной трубы, мм	Глубина установки труб, м
1	Ø595	Ø530x10,0	18,0
2	Ø495	Ø426x10,0-11,0	62,0
3	Ø445	Ø377x12,0	109,0
4	Ø349	Ø273x10,0*	135,0

Ø273x10,0* – диаметр фильтровой колонны

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

					020-020-НВК				
					Проект системы водоснабжения с.Милотичи, Барятинский район, Калужская область				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Скважина N3	Стадия	Лист	Листов
							Р	2	2
Исполнит.	Плешкин					Разрез 1-1. Разрез 2-2. План на отм.0.000.	ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ"		
Проверил.	Бондаренко								
Н.контр.									