Таблица канализационных колодцев (т.м.п.902-09-22.84).

NN колодца по плану	Грунтовые условия	Марка колодца	Полная глубина колодца по профилю	Диаметр колодца, мм	Глубина лотка hл, мм	Высота рабочей части, мм	Высота горловины с перекрытием, hг, мм	Расход материалов. Днище. Сборные железобетонные элементы. Серия 3.900.1-14 выпуск1. Для всех типов колодцев. ПН10	ПН15	ПН20	Рабочая часть. КС10.6	КС10.9	КС10.9а	КС15.6	КС15.9	КС15.9а	КС20.6	КС20.9	Плита перекрытия. Зеленая зона. ПП10-1	1ПП15-1	2ПП20-1	Проезжая часть. ПП10-2	1ПП15-2	2ПП20-2	Горловина. Для всех типов колодцев. КО6	КС7.3	КС7.9	КС10.6	КС10.9	ПП10-1	Кирпичная кладка, ряды	Тип люка	Объем бетона основных конструкций м3. Общий	в т.ч. на лоток	Монолитный бетон В3.5(подготовка)м3	Стремянка,пм/кг	Гидроизоляция
Участок I. От колодца КГ-1 до кол. 37 (начало).																																				
КГ-1	См. лист 28.																																			
1	См. лист 28.																																			
2	II	КСУ1	5000	1500	600	2700	1700		1						3					1						1	2		1		1	1	Л		1.43	0.40	С1-07 29.2	+
3	II	КСЛ	4950	1500	600	2700	1650		1						3					1						1	2		1		1		Л		1.27	0.40	С1-07 29.2	+
4	II	КСП	5360	1500	600	2700	2060		1						3					1						1		1	1		1	1	Л		1.43	0.40	С1-07 29.2	+
5	II	КСП	5660	1500	600	2700	2360		1						3					1						1	1	1	1		1	1	Л		1.43	0.40	С1-07 29.2	+
6	II	КСЛ	4910	1500	600	2700	1610		1						3					1						1	1		1		1	4	Л		1.27	0.40	С1-07 29.2	+
7	II	КСЛ	3360	1500	600	2100	660		1					2	1					1						1	1					1	Л		1.27	0.40	С1-05 22.7	+
8	II	КСЛ	3050	1500	600	1800	650		1						2					1						1	1					1	Л		1.27	0.40	С1-04 19.5	+
9	II	КСП-41	3300	1500	600	2100	600		1					2	1					1						1	1						Л		1.43	0.40	С1-05 22.7	+
10	II	КСП	3860	1500	600	2400	860		1					1	2					1						1	1					4	Л		1.43	0.40	С1-06 26.1	+
11	II	КСУ1	3570	2000	600	2100	870			1						2	1				1					1	1					4	Л		1.43	0.51	С1-05 22.7	+
12	II	КСЛ	3470	1500	600	2100	770		1					2	1					1						1	1					3	Л		1.24	0.40	С1-05 22.7	+
13	II	КСЛ	3940	1500	600	2400	940		1					1	2					1						1	2					1	Л		1.27	0.40	С1-06 26.1	+
14	II	КСЛ	4110	1500	600	2700	810		1						3					1						1	1					3	Л		1.27	0.40	С1-07 29.2	+
15	II	КСЛ	3880	1500	600	2400	880		1						3					1						1	1					4	Л		1.27	0.40	С1-06 26.1	+
16	II	КСУ1	3650	2000	600	2400	650			1						1	2				1					1	1					1	Л		1.43	0.51	С1-06 26.1	+

Примечания:

1. В мокрых грунтах при расчетном уровне грунтовых вод выше дна колодца должна быть предусмотрена гидроизоляция дна и стен колодца на 0.5 м выше этого уровня. Гидроизоляция днища колодцев штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция стен лотков и плит перекрытия - окрасочная из горячего битума, наносимого в несколько слоев (не менее двух) общей толщиной 4-5 мм по огрунтовке из битума, растворенного в бензине. На стыках сборных железобетонных колец при этом следует предусматривать наклейку полос гнилостойкой ткани шириной 20-30 см.

*2. * - См. лист АС-1, альбом VI тпр 902-09-22.84.*

Таблица расхода материалов по элементам колодца.

Наименование конструкций.	ПН10	ПН15	ПН20	КС10.3	КС10.6	КС10.9	КС15.6	КС15.9	КС15.18	КС20.6	КС20.9	КС10.9а	КС10.18а	КС15.9а	КС15.18а	КС15.66	КС15.96	КС20.66	КС20.96	ПП10-1	ПП10-2	1ПП15-1	1ПП15-2	2*ПП15-1	1*ПП20-1	1*ПП20-2	КО6	КС7.3	КС7.9
Расход бетона марки 200,м3.	0.18	0.38	0.59	0.08	0.16	0.24	0.265	0.4	0.804	0.39	0.59	0.22	0.46	0.35	0.75	0.22	0.32	0.75	0.46	0.1	0.1	0.27	0.27	0.27	0.55	0.55	0.02	0.05	0.15
Расход стали,кг	15.14	33.13	79.44	1.96	3.95	5.66	4.94	7.02	14.12	13.04	19.88	14.76	25.0	29.0	30.76	17.54	26.6	23.0	34.6	8.37	16.65	30.0	32.21	30.0	49.65	77.66	1.1	1.64	4.8
Масса, т.	0.45	0.95	1.48	0.2	0.4	0.6	0.66	1.0	2.01	0.98	1.48	0.55	1.15	0.88	1.88	0.55	0.8	0.3	0.44	0.25	0.25	0.68	0.68	0.68	1.38	1.38	0.05	0.13	0.38

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Гл. спец.		Фомичев			11.10
Проверил		Савкина			11.10
Разраб.		Проскуряков			11.10

48П-08-08-НК.0

Новая жилищная застройка в районе д.Верховая, д.Квань.

Наружные сети водопровода и канализации 10, 13 и 16 кварталов. Сети канализации.

Стадия	Лист	Листов
Р	22	

Таблица канализационных колодцев. Участок I. От колодца КГ-1 до кол. 37 (начало).

ЗАО "Алгоритм"

Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А3