
Прокладка методом ГНБ
L=72.0
существующая автодорога 43.7м
Футляр из напорных полиэтиленовых труб
ПЭ 80, SDR 17 – 1000х59.3 "Техническая"
ГОСТ 18599-2001
L=13.0м
(учитывается при проектировании водопровода)
Защитный слой из песчаного грунта на 0.3м над верхом трубы
Засыпка местным грунтом
Рабочий котлован 5.3 х 3.0
Приемный котлован 5.3 х 3.0
201.000 2ø200 уточнить
201.620 ø600 бет.
уточнить 202.600 ø100
202.850 2ø200
202.500 ø600
202.000 уточнить
Скв.8 203.40
202.40 УГВ
200.670 ø800
199.700 ø1000
Засыпка из песчаного грунта с уплотнением до Kсот.≥0.95.
0.40м
2.70
2.85
1.97
3.16
3.68
3.83
0.7
15.70
8.70
5.70
14.00
9.80
2.50
1.55
0.90
1.90
1.60
5.30
5.40
граница проектирования
поворот 31°
поворот 38°
перспектива
2К
К1
К2
КФ ОАО Центртелеком
Кл
Кпр
Отметка низа или лотка трубы
Проектная отметка земли
Натурная отметка земли
Обозначение трубы и тип изоляции
Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб в две нитки
ПЭ 100, SDR 17 – 500х29.7 "Техническая" ГОСТ 18599-2001
Основание
Подготовка гравийно-щебеночная, втрамбованная в грунт h= 0.150;
подготовка из песчаного грунта h= 0.150 Kсот.=0.95, серия 3.008.9-6/86.0-28
Уклон ‰
Длина
14.0
35.2
1
25.7
21.0
169.0
Расстояние
10.0
36.70
97.00
72.00
Номер колодца, точки, угла поворота
т."В"
Уг.3
Уг.4
т."А"
т."Б"

| | | |