



ИНН 4027001552
Р/счет 40602810100000000052
ООО банк «Элита» г.Калуга
к/с 30101810500000000762
БИК 042908762

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Калужской области
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»

248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80
тел.: +7 (4842) 57-01-40
факс: +7 (4842) 73-03-86

<http://www.vodokanal-kaluga.ru/>

Требования к устройствам, предназначенным для учета объема сточных вод.

Согласно части 7 ст.20 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» абоненты обязаны оборудовать принадлежащие им канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения приборами учета сточных вод в случаях, определенных Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон № 416-ФЗ), Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 (далее – Правила № 776), Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее-Правила № 644):

- прибор учета сточных вод размещается абонентом на границе балансовой принадлежности сетей или на границе эксплуатационной ответственности;
- прибор учета сточных вод должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода прибора учета в эксплуатацию;
- прибор учета и (или) узел учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу (узла учета), механического, химического, электромагнитного или иных воздействий, которые могут искажать показания приборов учета, исключив возможность обнуления ранее полученных результатов измерений и накопленной измерительной информации;
- прибор учета сточных вод должен быть оснащен импульсным выходным сигналом в виде электронного ключа и/или дистанционной цифровой беспроводной передачей текущих и архивных данных с возможностью контроля количества воды нарастающим итогом, мгновенного расхода;
- абоненту необходимо спроектировать схему установки (подключения) прибора учета и иных компонентов узла учета к сетям водоотведения, для импульсного выхода предусмотреть источник питания, номинальное значение напряжения переменного тока и/или предельные значения напряжения питания постоянного тока;
- прибор учета сточных вод должен учитывать минимальный и максимальный расход сточной воды в куб.м/час;
- абоненту необходимо запроектировать контрольный колодец с освещением и с температурой воздуха в зимнее время не ниже +5 град. С;
- контрольный колодец должен иметь свободный подъезд с возможностью содержания его в исправном состоянии и исключить его подтопление, замусоривание, заиливание, заваливание крышек или др.

Проектная документация на оборудование узла учета на основании п.31 Правил №776 должна содержать:

- указание на место размещения узла учета;

- схему установки (подключения) прибора учета и иных компонентов узла учета к сетям водоотведения;
- сведения о типе используемого прибора учета и сведения, подтверждающие его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.

Разработанную проектную документацию на оборудование узла учета необходимо согласовать с инспекцией водных ресурсов ГП «Калугаоблводоканал» по адресу г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 80, кабинет 101, или по e-mail: i.pimenov@kalugavoda.ru, voda@kalugavoda.ru.

Допуск узла учета в эксплуатацию осуществляется в соответствии с разделом VI Правил № 776 организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, на основании заявки (п.34 Правил № 776), в которой должны быть указаны:

- реквизиты абонента (для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр, местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, для индивидуальных предпринимателей - основной государственный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, адрес регистрации по месту жительства, индивидуальный номер налогоплательщика), контактные данные, включая почтовый адрес и номер телефона лица, направившего заявку;
 - реквизиты (номер, дата заключения) договора холодного водоснабжения и (или) водоотведения или договора подключения к централизованной системе водоснабжения или водоотведения;
 - предлагаемые дата и время проведения процедуры допуска узла учета и (или) прибора учета к эксплуатации, которая не может быть ранее 5 рабочих дней и позднее 15 рабочих дней со дня подачи заявки.
- К заявке прилагаются:
- заверенная абонентом копия проектной документации на оборудование узла учета согласованная организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение;
 - заверенные абонентом копии паспортов на приборы учета, входящие в состав узла учета;
 - заверенные абонентом копии документов, подтверждающих прохождение последней поверки приборов учета (за исключением новых приборов учета);
 - документы, подтверждающие право лица на подписание заявки и (или) подачу заявки от имени абонента.